



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado nº: TÜV 15.0631

Certificate / Certificado nº

Revisão: 01

Review/Revisión

Válido até: 18/07/2017

Valid Until / Válido Hasta

Emitido em 18/07/2015

Assued/ Emitido

Produto:

Product/Productos:

Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5

Designação: 247 NM 53-C5

Seções: 2x1mm² a 2x6mm²; 3x0,5mm² a 3x6mm²; 4x0,5mm² a 4x6mm².

“Nota: A combinação de cores verde-amarelo, utilizada na isolação dos condutores, será utilizada exclusivamente para o condutor de aterramento, conforme cláusula 5.3 do RTQ anexo à Portaria INMETRO nº 589/2012”.

Marca:

Mark/Marca:

CABO FLEXÍVEL CONDEX / CABO FLEX PP CIRCULAR – 300/500 V CU/PVC-D/PVCST1

Solicitante:

Applicant/Solicitante:

CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Anuar Dequech, 350 – Galpão 5, Modulo I – Iporanga

18087-157 – Sorocaba – SP

CNPJ: 04.117.852/0001-14

Fabricante:

Manufacturer/Fabricante:

CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Anuar Dequech, 350 – Galpão 5, Modulo I – Iporanga

18087-157 – Sorocaba – SP

CNPJ: 04.117.852/0001-14

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier/Legal Representative/Proveedor/
Representante Legal:

CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Anuar Dequech, 350 – Galpão 5, Modulo I – Iporanga

18087-157 – Sorocaba – SP

CNPJ: 04.117.852/0001-14

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards/Regulation/Normas/Reglamento:

NBR NM 247-5:2009; Portarias INMETRO nº 640, de 30/11/2012 e 589, de 05/11/2012.

Esquema de certificação:

Certification Scheme/Esquema de certificación

Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a Portaria INMETRO nº 640, de 30/11/2012, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais.

Laboratório, Nº do relatório de ensaios e data:

Laboratory and test report Nº / date /
Laboratorio y Informe de Prueba nº / fecha:

ITEN – Instituto Tecnológico de Ensaios Ltda.

1312041-0/05, de 15/01/2014; 1403019-2/11 de 05/06/2014; 1409198-

1/04 de 17/11/2014 e 1505092-0/04, de 08/06/2015.

Relatório de Auditoria e data:

Audit Report/ data/ Informe de Auditoria/ fecha:

Auditoria realizada em 27/05/2015, conforme PO 0291-15.

Notas:

Notes/Anotación:

“Este documento é composto de 02 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.”

Este certificado está vinculado à proposta 0210615.1, aceita em 20/05/2015.

“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO”.



Nelson Aparecido Coelho
Gerente de Certificação

Certification Manager / Gerente de Certificación



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance + Certificado de Conformidad

Certificado nº: TÜV 15.0631

Certificate / Certificado nº

Revisão: 01

Review/Revisión

Válido até: 18/07/2017

Valid Until / Válido Hasta

Emitido em 18/07/2015

Assued/ Emitido

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Família: Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular).
Family/Família **Designação 247 NM 53-C5, conforme item 4.1, subitem f, do Anexo Específico VIII, da Portaria INMETRO nº 640/2012.**

As marcas e os modelos já constam da página 01 deste certificado.

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES

1) Número do Registro no INMETRO: 007404/2014

Natureza das revisões/Data

Nature of Reviews/Date

Naturaleza de las revisiones/Fecha

Revisão 00:

16/06/2015 – Inicial (Transferência).

Revisão 01:

23/06/2015 – Revalidação.