



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado nº: TÜV 15.0633

Certificate / Certificado nº

Revisão: 00

Review/Revisión

Válido até: 02/05/2018

Valid Until / Válido Hasta

Emitido em 02/05/2016

Assued/ Emitido

Produto:

Product/Productos:

**Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico - 70°C 450/750V classe 4 e 5
Classe 4 - Seções: 1 x 1,5 mm² a 1 x 6 mm²
Classe 5 - Seções: 1 x 10 mm² a 1 x 300 mm²**

Marca:

Mark/Marca:

CABO FLEXÍVEL CONDEX – CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 450/750V CU/LSHF-A 70°

Solicitante:

Applicant/Solicitante:

**CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Anuar Dequech, 350 – Galpão 5, Modulo I – Iporanga
18087-157 – Sorocaba – SP
CNPJ: 04.117.852/0001-14**

Fabricante:

Manufacturer/Fabricante:

**CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Anuar Dequech, 350 – Galpão 5, Modulo I – Iporanga
18087-157 – Sorocaba – SP
CNPJ: 04.117.852/0001-14**

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier/Legal Representative/Provedor/
Representante Legal:

**CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Anuar Dequech, 350 – Galpão 5, Modulo I – Iporanga
18087-157 – Sorocaba – SP
CNPJ: 04.117.852/0001-14**

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards/Regulation/Normas/Reglamento:

NBR 13248:2014; Portarias INMETRO nº 640, de 30/11/2012 e 589, de 05/11/2012.

Esquema de certificação:

Certification Scheme/Esquema de certificación

Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a Portaria Inmetro nº 640, de 30/11/2012, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais.

Laboratório, Nº do relatório de ensaios e data:

Laboratory and test report Nº / date /
Laboratorio y Informe de Prueba nº / fecha:

**ITEN – Instituto Tecnológico de Ensaio Ltda.
1411057-1/02, de 08/04/2015; 1411057-1/03, de 07/04/2015;
1411057-1/04, de 08/04/2015; 1411057-1/05, de 08/04/2015;
1601145-1/01, de 15/03/2016; 1601145-1/02, de 15/03/2016;
1603176-0/01, de 01/04/2016.**

Relatório de Auditoria e data:

Audit Report/ data/ Informe de Auditoría/ fecha:

Auditoria realizada em 14/06/2016, conforme PO 0322-16.


Notas:

Notes/Anotación:

“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro”.

Este certificado está vinculado à proposta 0210615.1, aceita em 20/05/2015.

Baseado no processo de transferência do certificado NCC 16.04184, que tem validade até 21/05/2017.


Nelson Aparecido Coelho
Gerente de Certificação

Certification Manager / Gerente de Certificación

“Este documento é composto de 02 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.”



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado nº: TÜV 15.0633

Certificate / Certificado nº

Revisão: 00

Review/Revisión

Válido até: 02/05/2018

Valid Until / Válido Hasta

Emitido em 02/05/2016

Assued/ Emitido

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Família:
Family/Familia

Condutor flexível, isolado em composto poliolefinico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura, conforme item 4.1, subitem c, do Anexo Específico V, da Portaria INMETRO nº 640/2012.

As marcas e os modelos já constam da página 01 deste certificado.

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES

1) Número do Registro no INMETRO: 003127/2016

Natureza das revisões/Data

Nature of Reviews/Date

Naturaleza de las revisiones/Fecha

Revisão 00:

29/06/2016 – Certificação Inicial.