

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 25.0458
Certificate

Revisão: 00
Review

Solicitante:
Applicant

CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.
Rua Anuar Dequech, 350 – Galpão 7 e 8 – Modulo I – Iporanga
18087-157 – Sorocaba – SP
CNPJ: 04.117.852/0001-14

Fabricante:
Manufacturer

CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.
Rua Anuar Dequech, 350 – Galpão 7 e 8 – Modulo I – Iporanga
18087-157 – Sorocaba – SP
CNPJ: 04.117.852/0001-14

Fornecedor / Representante Legal:
Supplier / Legal Representative

Não aplicável

Modelo de Certificação:
Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme definido no documento 702-CRC-006, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais, e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais ou de tipo em amostras coletadas na fábrica.

Regulamento / Normas:
Regulation / Standards

ABNT NBR 7286:2022

Produto:
Product


Cabo rígido de potência com espessura tipo coordenada - cobre; HEPR – PVC ST2 – 0,6/1kV Classe 2. Certificação por família

Emissão e Validade:
Issued and Validity

Emissão em: 23/05/2025.
Este certificado é válido de: 23/05/2025 até 23/05/2027.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of the maintenance activities in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme.



Igor Moreno
Local Field Manager



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 25.0458**
Certificate

Revisão: **00**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
1	CONDEX	CABO UNIPOLAR 1x6 mm ²	Cabo rígido de potência com espessura tipo coordenada - cobre; HEPR – PVC ST2 – 0,6/1kV classe 2, seção 1x6 mm ² Com massa bruta de 9,5 kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 47,50 em bobinas de 500 metros. ABNT NBR 7286	Não-existente
2		CABO UNIPOLAR 1x10 mm ²	Cabo rígido de potência com espessura tipo coordenada - cobre; HEPR – PVC ST2 – 0,6/1kV classe 2, seção 1x10 mm ² Com massa bruta de 12,60 kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 37,38 em bobinas de 300 metros. ABNT NBR 7286	Não-existente
3		CABO UNIPOLAR 1x16 mm ²	Cabo rígido de potência com espessura tipo coordenada - cobre; HEPR – PVC ST2 – 0,6/1kV classe 2, seção 1x16 mm ² Com massa bruta de 18,70 kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 46,75 em bobinas de 250 metros. ABNT NBR 7286	Não-existente
4		CABO UNIPOLAR 1x25 mm ²	Cabo rígido de potência com espessura tipo coordenada - cobre; HEPR – PVC ST2 – 0,6/1kV classe 2, seção 1x25 mm ² Com massa bruta de 29,00 kg, em rolo de 100 m. ABNT NBR 7286	Não-existente

* O cliente não utiliza o código de barras GTIN para comercialização do produto em território nacional.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 25.0458**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
5	CONDEX	CABO UNIPOLAR 1x35 mm ²	Cabo rígido de potência com espessura tipo coordenada - cobre; HEPR – PVC ST2 – 0,6/1kV classe 2, seção 1x35 mm ² Com massa bruta de 38,30 kg, em rolo de 100 m. ABNT NBR 7286	Não-existente
6		CABO UNIPOLAR 1x50 mm ²	Cabo rígido de potência com espessura tipo coordenada - cobre; HEPR – PVC ST2 – 0,6/1kV classe 2, seção 1x50 mm ² Com massa bruta de 50,6 kg, em rolo de 100 m. ABNT NBR 7286	Não-existente
7		CABO UNIPOLAR 1x70 mm ²	Cabo rígido de potência com espessura tipo coordenada - cobre; HEPR – PVC ST2 – 0,6/1kV classe 2, seção 1x70 mm ² Com massa bruta de 71,4 kg, em rolo de 100 m. ABNT NBR 7286	Não-existente
8		CABO UNIPOLAR 1x95 mm ²	Cabo rígido de potência com espessura tipo coordenada - cobre; HEPR – PVC ST2 – 0,6/1kV classe 2, seção 1x95 mm ² Com massa bruta de 96,8 kg, em rolo de 100 m. ABNT NBR 7286	Não-existente

* O cliente não utiliza o código de barras GTIN para comercialização do produto em território nacional

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 25.0458**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
9	CONDEX	CABO UNIPOLAR 1x120 mm ²	Cabo rígido de potência com espessura tipo coordenada - cobre; HEPR – PVC ST2 – 0,6/1kV classe 2, seção 1x120 mm ² Com massa bruta de 133,7 kg, em rolo de 100 m. ABNT NBR 7286	Não-existente
10		CABO UNIPOLAR 1x150 mm ²	Cabo rígido de potência com espessura tipo coordenada - cobre; HEPR – PVC ST2 – 0,6/1kV classe 2, seção 1x150 mm ² Com massa bruta de 149,6 kg, em rolo de 100 m. ABNT NBR 7286	Não-existente
11		CABO UNIPOLAR 1x185 mm ²	Cabo rígido de potência com espessura tipo coordenada - cobre; HEPR – PVC ST2 – 0,6/1kV classe 2, seção 1x185 mm ² Com massa bruta de 185,1 kg, em rolo de 100 m. ABNT NBR 7286	Não-existente
12		CABO UNIPOLAR 1x240 mm ²	Cabo rígido de potência com espessura tipo coordenada - cobre; HEPR – PVC ST2 – 0,6/1kV classe 2, seção 1x240 mm ² Com massa bruta de 237,3 kg, em rolo de 100 m. ABNT NBR 7286	Não-existente

* O cliente não utiliza o código de barras GTIN para comercialização do produto em território nacional



TÜVRheinland®

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 25.0458

Certificate

Revisão: 00

Review

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report and Date

Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda

RAE 2940823-1 de 25/09/2023;

RAE 6110224 de 25/03/2024;

RAE 9880824 de 02/09/2024.

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.

BR25OK2C 001 de 24/03/2025.

ITEN - Instituto Tecnológico de Ensaios Ltda.

REP 2503069-0-002 de 21/03/2025.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Date

BR24MMO3 001 de 06/02/2025.

Especificações:

Description

**Cabo rígido de potência com espessura tipo coordenada - cobre;
HEPR – PVC ST2.**

**Designação 0,6/1kV Classe 2, conforme item 4.1, da Norma
Específica ABNT NBR 7286:2022.**

Este certificado está vinculado ao projeto:

This certificate is related to project

P01670412

Natureza das Revisões e Data:

Nature of Reviews e Date

Revisão: 00 – 23/05/2025

Review

**Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem
TÜV 23.0531.**

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/234395871284401234>